

1996-2001 കാലത്ത് സ്ഥാപിച്ച ട്രാൻസ്മിഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈനുകൾ

21 [3160] ശ്രീ. എം. കെ. പോൾസൺ മാസ്റ്റർ:

„ എം. മുരളി:

„ വി. ബാലറാം:

„ കെ. മുഹമ്മദാലി: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) 1996-2001 കാലത്ത് എത്ര ദൂരത്തിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈനും ഇടാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്;

(ബി) ഈ കാലത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവ എത്ര വീതമിട്ടു;

(സി) ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണമെന്തെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) 1755 സർക്യൂട്ട് കിലോമീറ്റർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനും, 9625 കിലോമീറ്റർ 11 കെ. വി. ലൈനും 33.200 കിലോമീറ്റർ എൽ. ടി. ലൈനുമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

(ബി) ഈ കാലയളവിൽ 1382.57 സർക്യൂട്ട് കിലോമീറ്റർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനും, 4441 കിലോമീറ്റർ 11 കെ. വി. ലൈനുകളും, 27.537 കിലോമീറ്റർ എൽ. ടി. ലൈനുകളും നിർമ്മിച്ചു.

(സി) സാധന സാമഗ്രികളുടെ ദുർലഭ്യമാണ് കുറവുവരാൻ കാരണം.

1996-2001 കാലത്തെ വൈദ്യുതി ഉല്പാദനം

22[3161] ശ്രീ. ഇ. എം. അഗസ്തി:

„ അടൂർ പ്രകാശ്:

„ എം. മുരളി:

„ കെ. എ. ചന്ദ്രൻ:

„ പി. ടി. തോമസ്: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) 1996-2001 കാലത്ത് വൈദ്യുതി ഉല്പാദനം എത്ര കണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്;

(ബി) അതിൽ ജലവൈദ്യുതിയും താപവൈദ്യുതിയും എത്ര വീതമെന്ന് അറിയിക്കുമോ;

(സി) ഈ കാലത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ താപ വൈദ്യുതിയുടെയും ജല വൈദ്യുതിയുടെയും ഉല്പാദനം എത്ര കണ്ട് വർദ്ധിച്ചു;

(ഡി) ജലവൈദ്യുതിയുടെ വർദ്ധന പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഉണ്ടാകാത്തപക്ഷം അതിനുള്ള കാരണമെന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) 1066.93 മെഗാവാട്ട്.

(ബി) ജല വൈദ്യുതി	—	317.75 മെഗാവാട്ട്
താപ വൈദ്യുതി	—	771.18 „
(സി) ജല വൈദ്യുതി	—	301 മെഗാവാട്ട്
താപ വൈദ്യുതി	—	614.18 „

(ഡി) 1996-2001-ൽ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ മലമ്പുഴ (2.5 മെഗാവാട്ട്), കുററിയാടി മെയിൻ റേജ് (3.75 മെഗാവാട്ട്), മലങ്കര (10.6 മെഗാവാട്ട്) എന്നിവ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതാണ് കാരണം.

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വൈദ്യുതി

23 [3162] ശ്രീ. മഞ്ഞളാംകുഴി അലി: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കേന്ദ്ര പുളിയിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിക്ക് നൽകേണ്ടിവരുന്ന വില സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കോ മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തുള്ള സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ വൈദ്യുതി നൽകുന്നുണ്ടോ;

(സി) എങ്കിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) കേന്ദ്ര പുളിയിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിക്ക് നൽകേണ്ടിവരുന്ന വില സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.†

(ബി) ഉണ്ട്.

(സി) നിലവിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി നൽകുന്നുണ്ട്:

<u>സ്ഥാപനം</u>	<u>ഉപഭോഗം</u> (ജൂൺ അടിസ്ഥാനമാക്കി)
1. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, മാഹി	— 18,73,220 കിലോവാട്ട് അവർ
2. പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോർപ്പറേഷൻ, മടിക്കേരി, കർണ്ണാടക	— 18,714 „
3. കർണ്ണാടക ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	— 347 „

കൂടാതെ എൻ. ടി. പി. സി. കായംകുളം നിലയത്തിന്റെ സ്ഥാപിത ശേഷിയുടെ പകുതി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കെ. എസ്. ഇ. ബി.-യുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി എൻ. ടി. പി. സി. തന്നെ തമിഴ്നാട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന് വിൽക്കുന്നുണ്ട്.

† ലൈബ്രറിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്.